

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01421
(номер сертификата соответствия)

ТР 1378780
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Альконпласт».
(наименование и место- Адрес: 117437, г. Москва, ул. Островитянова, д. 11, корп. 1.
нахождение) ОГРН: 1097746229767. Телефон (495) 661-8727.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Цесал».
(наименование и место- Адрес: 238321, Калининградская обл. Гурьевский р-он, пос. Константиновка.
нахождение изготовителя продукция) ОГРН: 1053900078088. Телефон (4012) 931-099.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д.
(наименование и местонахождение органа по сертификации) 15, стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс
(495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010
МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия профилированные из алюминиевых сплавов
(ламинированные полимерной пленкой, окрашенные,
без защитно декоративного покрытия или
анодированные), выпускаемые по ТУ 5271-001-76124101-2008.
(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект)
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный
Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред.
Федеральных законов от 10.07.2012 N
117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс
пожарной опасности строительных материалов КМ: см. Приложение.

код ОК 005 (ОКП)
52 7160

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: №№ 3526/РС, 3527/РС, 3528/РС от
20.10.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",
рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия № C-RU.ПБ37.В.01167 от 01.11.2013 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.11.2014 по 27.11.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01421

(обязательная сертификация)

ТР 0393325

(учетный номер бланка)

Для изделий профилированных из алюминиевых сплавов ламинированных полимерной пленкой и окрашенных - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Для изделий профилированных из алюминиевых сплавов без защитно декоративного покрытия или анодированных - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов